

PLANTA NIVEL + 18.30



YL1 AULA-AULA

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre subestructura de chapa galvanizada de 70mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de 70mm con bandas acústicas, aislamiento de lana de roca y doble placa de yeso laminado (15+15 mm)
- En las paredes en contacto con almacenes y zonas de instalaciones de riesgo bajo se utilizará placas tipo FOC.
- En la zona de talleres, entre una de las dobles placas de yeso laminado se situará una lámina viscoelástica para protección acústica.
- En todas las aulas teóricas, se sustituirá, en la pared opuesta a la mesa de profesor, la ultima placa de 15 mm de yeso laminado por placa acústica absorbente perforada de yeso laminado

YL2 AULA-PASILLO

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre subestructura de chapa galvanizada de 46mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de46mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm y placa de compacto de resinas fenólicas de 8 mm de espesor colocadas sobre rastreles fenólicos de 6 mm de espesor.
Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirán su última placa de yeso laminado por un chapado de plaqueta cerámica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado será hidrófuga.
En las paredes en contacto con almacenes y zonas de instalaciones de riesgo bajo se utilizará placas tipo FOC.

YL3 TALLER-PASILLO

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) con lámina viscoelástica de alta densidad entre las dos placas, sobre subestructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm y placa de compacto de resinas fenólicas de 8 mm de espesor colocadas sobre rastreles fenólicos de 6 mm de espesor.
En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizará placas tipo FOC.

YL4 AULA-INSTALACIONES-PASILLO

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm), sobre subestructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, doble placa de yeso laminado (15+15mm), 500mm para paso de instalaciones, substructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de 15mm de yeso y placa de compacto de resinas fenólicas de 8 mm de espesor colocadas sobre rastreles fenólicos de 6 mm de espesor.
En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizará placas tipo FOC.

YL5 AULA-ASEOS-VESTUARIOS

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre subestructura de chapa galvanizada de 46mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acústicas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm y chapado de plaqueta cerámica rectificada colocada sobre pegamento cola.
Las placas de yeso laminada serán tipo hidrófugas.
En las zonas de Aseo-Aseo, ambos lados se sustituirán por chapado de plaqueta cerámica rectificada colocada sobre cemento cola y ambas placas de yeso serán hidrófugas.
En las paredes en contacto con almacenes y zonas de instalaciones de riesgo bajo se utilizará placas tipo FOC.

YL6 INSTALACIONES 1

Tabique formado por ½ pie de ladrillo hueco doble con enfoscado, cámara con 7 cms de aislamiento, substructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acústicas y doble placa de yeso laminado (15+15).
Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirán su última placa de yeso laminado por un chapado de plaqueta cerámica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado será hidrófuga.
En las paredes en contacto con locales de riesgo especial, se utilizarán placas tipo FOC.

YL7 INSTALACIONES 2 ESCALERA

Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre substructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acústicas y 7 cms de aislamiento de lana de roca, tablicón de 9cm, cámara, ½ pie de ladrillo hueco doble, substructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acústicas y 7 cms de aislamiento de lana de roca y doble placa de yeso laminado (15+15mm).
Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirán su última placa de yeso laminado por un chapado de plaqueta cerámica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado será hidrófuga.

YL8 ESCALERAS

Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre substructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acústicas y 7 cms de aislamiento de lana de roca, cámara, ½ pie de ladrillo hueco doble, trasdosado de doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre substructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acústicas y 7 cms de aislamiento de lana de roca.
Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirán su última placa de yeso laminado por un chapado de plaqueta cerámica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado será hidrófuga.

YL9 ZONA INTERIOR DE ADMINISTRACIÓN

Tabiquería en zona interior de administración formada por doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre substructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acústicas y 7 cms de aislamiento de lana de roca, y cierre con doble placa de yeso laminado (15+15mm).

YL10 ZONA ENTRE LOCALES DE INSTALACIONES

Muro de ½ pie de ladrillo perforado enfoscado en ambas caras

YL11 MURO INTERIOR DE HORMIGÓN ARMADO

Muro interior de hormigón armado de 25 cm de espesor, encofrado en ambas caras con planchas fenólicas colocadas sobre tableros peri (tablero rígido de madera para encofrados de muros y losas).

M- PARTICIÓN INTERIOR MAMPARA

MV- Módulo vidriero: Partición desmontable Movinord Crystal 92/11 de perfilería oculta o equivalente. Módulo vidriero en su totalidad con un vidrio laminar centrado. Modulación estandar de vidrios 1.2m. espesor total 80mm, formado por una estructura de acero galvanizado sendzimir.
Todos los paños de vidrio dispondrán de vinilo traslúcido efecto hielo con despiece horizontal según diseño a escoger por la d.f.

MC- Módulo ciego: Partición desmontable Movinord Evo 92.11 de perfilería oculta o equivalente. Ciego en su totalidad. Modulación estandar entre 600 y 900mm, espesor total de 80mm, formado por una estructura de acero galvanizado sendzimir.

MP MAMPARAS EN ASEOS Y VESTUARIOS

En los aseos las divisiones interiores serán mediante tablero fenólico compacto de 13mm. mínimo en color a elegir por la D.F con estructura de acero inox mate. Hojas practicables del mismo material con herrajes de colgar y cierre de acero inox mate

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
D.G DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA

SUPERVISADO

SUPERVISADO-SERVICIO DE CONSTRUCCIONES .CONSEJERÍA EDUCACIÓN JCYL
Fecha supervisión 17/12/2021

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVOINSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

PROMOTOR : JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SITUACIÓN : AVDA. VIA ROMA S/N Y C/ TERMINILLO 16. PARCELA "CASA DE GUARDAS"

UTE. LUIS FERREIRA VILLAR - CARLOS FERREIRA BORREGO

ARQUITECTOS: D. LUIS FERREIRA VILLAR
D. CARLOS FERREIRA BORREGO

C06

CALIDADES **PARTICIONES INTERIORES** **E:1:200** **MAY21**

C/ CORREHUELA 20-26 3ºA. 37001 SALAMANCA TFNO +34 923 264 932. WWW.FERREIRAARQUITECTOS.COM