ARMADO INFERIOR DE NERVIOS TECHO DE PLANTA BAJA ZONA 2
ARMADO BASE INFERIOR 2Ø12

ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO								
DESCRIPCION	COTA +4,67 TECHO P.B.	COTA +4,67 CULB. DE PORCHES	COTA +4,67 CUBIERTA	COTA +4,77 CUBIERTA	7,26 KN/m2	8,65 KN/m2	9,96 KN/m2	10,00 KN/m2
FORJADO	RETPLAC 35+5	LOSA e= 0,30 m.	RETPLAC 55+5	RETPLAC 35+5				
PESO PROPIO	4,76 KN/m2	7,50 KN/m2	6,15 KN/m2	4,76 KN/m2				
SOBRECARGA DE USO	1,00 KN/m2	1,00 KN/m2	1,00 KN/m2	1,00 KN/m2				
ACABADOS	1,50 KN/m2	1,50 KN/m2	1,50 KN/m2	1,50 KN/m2				
SOBRECARGA DE TABIQUERIA	1,00 KN/m2							
SOBRECARGA DE NIEVE								
CARGA TOTAL DE CALCULO	9,96 KN/m2	10,00 KN/m2	8,65 KN/m2	7,26 KN/m2				

| CUADRO DE ESPECIFICACIONES SEGUN EHE | | | | | | | |