POLIDEPORTIVO

TELECO

ASEOS 12.05 m²

AULA PEQ. GRUPO 27.50m²

AULA PRIMARIA 45.85m²

ASEOS AL-6 11.85m²

ASEOS AL-6 12.20m²

AULA 7 50.30m²

AULA 8 50.00m²

AULA 9 50.00m²

AULA 10 50.00m²

AULA 11 50.00m²

AULA 12 50.00m²

Ventana Motorizada

C. ALUMBRADO PL.1

C. FUERZA PL.1

C. VENTILACION 2

C. VENTILACION 1

PLANTA PRIMERA

LEYENDA

- 1-LUMINARIA EMPOTRADA DE ALUMINIO EXTRUIDO CON DIFUSOR PARABÓLICO EN ALUMINIO BRILLANTE
  LONGITUD 1600MM TIPO TROMBLUX AOD LED
  ACABADOS: ALUMINIO CEPILLADO/AL BLANCO (B), GRAFITO (G)
- 2-LUMINARIA EMPOTRADA DE ALUMINIO EXTRUIDO CON DIFUSOR PARABÓLICO EN ALUMINIO BRILLANTE
  LONGITUD 1600MM TIPO TROMBLUX AOD LED
  ACABADOS: ALUMINIO CEPILLADO/AL BLANCO (B), GRAFITO (G)
- 3-LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALUMINIO, ACABADO INTERIOR BLANCO
  DIAMETRO 550MM TIPO TROMBLUX 5000 LED
  ACABADOS EXTERIORES: GRIS (A), BLANCO (B), GRAFITO (G)
- 4-DOWNLIGHT EMPOTRADO LED
  TIPO TIOT LED / TIOT LED 7019 LED / TIOR LED DE TROMBLUX,
  2700 EQUIPADA CON KIT DE EMERGENCIA
- 5-PANTALLA ESTANCA LED DE SUPERFICIE.
  LONGITUD 1200MM TIPO TROMBLUX 4010 LED,
  2700 EQUIPADA CON KIT DE EMERGENCIA
- 6-PANTALLA ESTANCA LED DE SUPERFICIE.
  LONGITUD 1200MM TIPO TROMBLUX 4010 LED,
  4000 EQUIPADA CON KIT DE EMERGENCIA
- 7-CASQUILLO CERÁMICO KEA 5222 EQUIPADO CON LÁMPARA LED DE 20KW
  AA-1/4 DE 20 W, CASQUILLO E40, CUELLO LARGO, CLASE DE AISLAMIENTO II, VIDRIO OPAL SI-51660 DE KZS
- PROYECTORES EXTERIORES SOBRE BÁCULO DE ACERO GALVANIZADO,
  Marca Philips, Modelo BVP651 31NUCOT/32 840 LO, con tecnología LED 231W CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE,
- SENSOR CONTROL ILUMINACIÓN
- CUADRO ELECTRICO
- E1 HYDRA LD N6 + KE6 HYDRA
- E2 HYDRA LD N6 + KET6 HYDRA
- E3 HYDRA LD N3 + KE6 HYDRA
- E4 HYDRA LD N3 + KET6 HYDRA
- E5 HYDRA LD N6
- E6 HYDRA LD N3 + KET6 HYDRA + KS8800
- E7 HYDRA LD N3 + KET6 HYDRA + KS8806
- E8 HYDRA LD N3 + KET6 HYDRA + KS8802
- DETECTOR DE PRESENCIA
- ACOMETIDA ENTERRADA Ø160 PVC
- PIZARRA DIGITAL CON PROYECTOR INCORPORADO
- CAJAS MULTITOMA 2 SCHUKO CORRIENTE ESTABILIZADA, 2 SCHUKO CORRIENTE SUCIA, 2 TOMAS RJ45 (D/D+V/D), 1HDMI y 1 USB)
- CAJAS MULTITOMA 2 SCHUKO CORRIENTE ESTABILIZADA y 2 SCHUKO CORRIENTE SUCIA, 2 TOMAS RJ45 (D/D+V/D)
- CAJA CIEGA (2 SCHUKO , PREINSTALACIÓN DE USB, Y HDMI (ACOMETE 4TUBO D=40, DOBLE CAPA PARED INTLIESA)
- PREINSTALACION WIFI EN FALSO TECHO, 1 SCHUKO Y 1 RJ45 (D/D) (ACOMETE 2TUBO D=40, DOBLE CAPA PARED INTLIESA)
- DIFUSOR MEGAFONÍA Y SONIDO, 6"
- INTERRUPTOR
- INTERRUPTOR TIPO SETA PARADA DE EMERGENCIA
- CONMUTADOR
- BASE DE ENCHUFE TIPO SUCHO
- A BASE DE ENCHUFE TIPO SUCHO ESTANCA
- BASE DE ENCHUFE TIPO CETACT
- PUNTO DE CONEXIÓN
- PA PORTERO AUTOMÁTICO
- TF TELEFONO
- INSTALACION DE MEGAFONIA
- CUADROS
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO
- ARQUETA ELECTRICA
- CANALIZACIÓN SUBTERRANEA

JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION. DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES". **Nº EXPTE. A2016/001850**

CALLE REMESÓN S/N | 24195- VILLABISPO DE LAS REGUERAS | VILLAQUILAMBRE | LEÓN

INSTALACION ELECTRICA - DISTRIBUCION PLANTA PRIMERA

ESCALA: 1/ 100

INGENIERA INDUSTRIAL: MARIA ROBLES URDIALES
Arnas4arquitectura | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tlfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

Marzo 2017

IE3