LEYENDA

Impulsión	
Retorno	
Junta de dilatación	

ARMARIO EMPOTRADO



Modelo	B1	B2	H1	H2	H3	L1
Mod. 1	536 mm	436 mm	690 mm	652 mm	524+536 mm	460 mm
Mod. 2	636 mm	516 mm	690 mm	652 mm	524+536 mm	540 mm
Mod. 3	786 mm	666 mm	690 mm	652 mm	524+536 mm	690 mm
Mod. 4	936 mm	816 mm	690 mm	652 mm	524+536 mm	840 mm
Mod. 5	1136 mm	1016 mm	690 mm	652 mm	524+536 mm	1040 mm
Mod. 6	1246 mm	1126 mm	690 mm	652 mm	524+536 mm	1150 mm
Mod. 7	1486 mm	1366 mm	690 mm	652 mm	524+536 mm	1390 mm
Mod. 8	1766 mm	1646 mm	690 mm	652 mm	524+536 mm	1670 mm

P = profundidad armario → tipo COM = 110 mm tipo SOM = 80 mm

COLECTOR



Nº circuitos / Longitud total:

2 circuitos L. 160 mm	8 circuitos L. 460 mm
3 circuitos L. 210 mm	9 circuitos L. 510 mm
4 circuitos L. 260 mm	10 circuitos L. 560 mm
5 circuitos L. 310 mm	11 circuitos L. 610 mm
6 circuitos L. 360 mm	12 circuitos L. 660 mm
7 circuitos L. 410 mm	13 circuitos L. 710 mm

SECCIÓN TIPO SISTEMA



119 — 20° — Comedor — 129,2 m²

119c	Dbstr. 1,5, circ. 3	119d	Dbstr. 1,5, circ. 4	119e	Dbstr. 1,5, circ. 5	119f	Dbstr. 1,5, circ. 6	119g	Dbstr. 1,5, circ. 7	119a	Dbstr. 1,5, circ. 1	119h	Dbstr. 1,5, circ. 8	119i	Dbstr. 1,5, circ. 9	119j	Dbstr. 1,5, circ. 10	119b	Dbstr. 1,5, circ. 2
	Paso15		Paso15		Paso15		Paso15		Paso15		Paso15		Paso15		Paso15		Paso15		Paso15
Comedor		Comedor		Comedor		Comedor		Comedor		Comedor		Comedor		Comedor		Comedor		Comedor	
Zona	zh	Zona	zh	Zona	zh	Zona	zh	Zona	zh	Zona	zh	Zona	zh	Zona	zh	Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	8,5 m²	Superf. calef.	9,1 m²	Superf. calef.	9,8 m²	Superf. calef.	10,6 m²	Superf. calef.	12,2 m²	Superf. calef.	13,2 m²	Superf. calef.	15,7 m²	Superf. calef.	16,1 m²	Superf. calef.	16,2 m²	Superf. calef.	17,9 m²
Longitud tubos	87,3 m	Longitud tubos	86,9 m	Longitud tubos	87,1 m	Longitud tubos	86,2 m	Longitud tubos	89,5 m	Longitud tubos	86,3 m	Longitud tubos	92,9 m	Longitud tubos	93,4 m	Longitud tubos	95,3 m	Longitud tubos	95,3 m
Caudal	1,24 l/min	Caudal	1,24 l/min	Caudal	1,24 l/min	Caudal	1,23 l/min	Caudal	1,28 l/min	Caudal	1,19 l/min	Caudal	1,31 l/min	Caudal	1,31 l/min	Caudal	1,34 l/min	Caudal	1,38 l/min

118 — 20° — Cocina — 52,1 m²

118b	Dbstr. 1,6, circ. 4	118c	Dbstr. 1,6, circ. 5
	Paso15		Paso15
Cocina		Cocina	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	8,4 m²	Superf. calef.	13,6 m²
Longitud tubos	92,2 m	Longitud tubos	104,1 m
Caudal	1,2 l/min	Caudal	1,39 l/min

118d	Dbstr. 1,6, circ. 6	118a	Dbstr. 1,6, circ. 3
	Paso15		Paso15
Cocina		Cocina	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	14,4 m²	Superf. calef.	15,7 m²
Longitud tubos	108,3 m	Longitud tubos	98,8 m
Caudal	1,47 l/min	Caudal	1,33 l/min

110 — Dbstr. 1,2, circ. 12 — Paso15 — Aseo — Zona: nZ — Superf. calef.: 5,3 m²

111 — 24° — Aseo — 5,3 m²

111	Dbstr. 1,2, circ. 12
	Paso15
Aseo	
Zona	zh
Superf. calef.	5,3 m²
Longitud tubos	89,5 m
Caudal	2,14 l/min

114 — 24° — Aseo — 4,7 m²

114	Dbstr. 1,1, circ. 14
	Paso15
Aseo	
Zona	nZ
Superf. calef.	4,7 m²

115 — 24° — Aseo — 4,6 m²

115	Dbstr. 1,1, circ. 15
	Paso15
Aseo	
Zona	zh
Superf. calef.	4,6 m²
Longitud tubos	81,6 m
Caudal	1,94 l/min

116 — 20° — Desempeño — 75 m²

116c	Dbstr. 1,3, circ. 10
	Paso15
Desempeño	
Zona	zh
Superf. calef.	13,8 m²
Longitud tubos	106,3 m
Caudal	1,14 l/min

116a	Dbstr. 1,3, circ. 9
	Paso15
Desempeño	
Zona	zh
Superf. calef.	23,2 m²
Longitud tubos	109,5 m
Caudal	1,01 l/min

116b	Dbstr. 1,4, circ. 9
	Paso15
Desempeño	
Zona	zh
Superf. calef.	10 m²
Longitud tubos	85,6 m
Caudal	2,08 l/min

112 — 20° — Desempeño — 33,4 m²

112a	Dbstr. 1,2, circ. 13
	Paso15
Desempeño	
Zona	zh
Superf. calef.	14,5 m²
Longitud tubos	100,6 m
Caudal	2,01 l/min

107 — 20° — Biblioteca — 88,9 m²

107c	Dbstr. 1,2, circ. 3
	Paso15
Biblioteca	
Zona	zh
Superf. calef.	9,1 m²
Longitud tubos	100,7 m
Caudal	1,08 l/min

107d	Dbstr. 1,2, circ. 4
	Paso15
Biblioteca	
Zona	zh
Superf. calef.	11,2 m²
Longitud tubos	109,1 m
Caudal	1,17 l/min

107a	Dbstr. 1,2, circ. 5
	Paso15
Biblioteca	
Zona	zh
Superf. calef.	10,7 m²
Longitud tubos	100,8 m
Caudal	1,07 l/min

107b	Dbstr. 1,2, circ. 6
	Paso15
Biblioteca	
Zona	zh
Superf. calef.	12,2 m²
Longitud tubos	102,3 m
Caudal	1,07 l/min

107f	Dbstr. 1,2, circ. 6
	Paso15
Biblioteca	
Zona	zh
Superf. calef.	12,7 m²
Longitud tubos	98,6 m
Caudal	1,01 l/min

107g	Dbstr. 1,2, circ. 7
	Paso15
Biblioteca	
Zona	zh
Superf. calef.	13,1 m²
Longitud tubos	96,5 m
Caudal	1 l/min

107e	Dbstr. 1,2, circ. 1
	Paso15
Biblioteca	
Zona	zh
Superf. calef.	19,9 m²
Longitud tubos	98,8 m
Caudal	0,92 l/min

108 — 20° — Despacho — 12,7 m²

108	Dbstr. 1,2, circ. 8
	Paso15
Despacho	
Zona	zh
Superf. calef.	12,7 m²
Longitud tubos	96,3 m
Caudal	1,24 l/min

109 — 20° — Secretaría — 40,9 m²

109a	Dbstr. 1,2, circ. 9
	Paso15
Secretaría	
Zona	zh
Superf. calef.	15,3 m²
Longitud tubos	103 m
Caudal	1,7 l/min

109c	Dbstr. 1,2, circ. 11
	Paso15
Secretaría	
Zona	zh
Superf. calef.	13,5 m²
Longitud tubos	102,7 m
Caudal	1,66 l/min

109b	Dbstr. 1,2, circ. 10
	Paso15
Secretaría	
Zona	zh
Superf. calef.	12,1 m²
Longitud tubos	100,9 m
Caudal	1,61 l/min

113 — 20° — Desempeño — 69,7 m²

113e	Dbstr. 1,1, circ. 13
	Paso15
Desempeño	
Zona	zh
Superf. calef.	11,6 m²
Longitud tubos	96,9 m
Caudal	1,67 l/min

113b	Dbstr. 1,1, circ. 10
	Paso15
Desempeño	
Zona	zh
Superf. calef.	8,7 m²
Longitud tubos	71,3 m
Caudal	1,22 l/min

113a	Dbstr. 1,1, circ. 9
	Paso15
Desempeño	
Zona	zh
Superf. calef.	9,7 m²
Longitud tubos	82,4 m
Caudal	1,41 l/min

113c	Dbstr. 1,1, circ. 11
	Paso15
Desempeño	
Zona	zh
Superf. calef.	20,8 m²
Longitud tubos	93,3 m
Caudal	1,79 l/min

101 — 20° — Aula — 50,3 m²

101b	Dbstr. 1,1, circ. 2	101d	Dbstr. 1,1, circ. 4
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	15,2 m²	Superf. calef.	11,6 m²
Longitud tubos	105,1 m	Longitud tubos	103,3 m
Caudal	1,7 l/min	Caudal	1,62 l/min

101c	Dbstr. 1,1, circ. 3	101a	Dbstr. 1,1, circ. 1
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	12,7 m²	Superf. calef.	10,8 m²
Longitud tubos	102,6 m	Longitud tubos	104,6 m
Caudal	1,63 l/min	Caudal	1,62 l/min

102 — 20° — Aula — 49,9 m²

102b	Dbstr. 1,1, circ. 6	102c	Dbstr. 1,1, circ. 7
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	14,9 m²	Superf. calef.	12,4 m²
Longitud tubos	90 m	Longitud tubos	88,7 m
Caudal	1,12 l/min	Caudal	1,11 l/min

102d	Dbstr. 1,1, circ. 8	102a	Dbstr. 1,1, circ. 5
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	11,8 m²	Superf. calef.	10,8 m²
Longitud tubos	89,8 m	Longitud tubos	90 m
Caudal	1,13 l/min	Caudal	1,14 l/min

103 — 20° — Aula — 49,9 m²

103a	Dbstr. 1,3, circ. 1	103c	Dbstr. 1,3, circ. 3
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	15 m²	Superf. calef.	11,8 m²
Longitud tubos	115,3 m	Longitud tubos	117,6 m
Caudal	1,37 l/min	Caudal	1,41 l/min

103d	Dbstr. 1,3, circ. 4	103b	Dbstr. 1,3, circ. 2
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	12,6 m²	Superf. calef.	10,6 m²
Longitud tubos	115,3 m	Longitud tubos	116,2 m
Caudal	1,38 l/min	Caudal	1,4 l/min

104 — 20° — Aula — 49,9 m²

104a	Dbstr. 1,3, circ. 5	104c	Dbstr. 1,3, circ. 7
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	19,8 m²	Superf. calef.	10,2 m²
Longitud tubos	90,8 m	Longitud tubos	93,8 m
Caudal	1,03 l/min	Caudal	1,13 l/min

104d	Dbstr. 1,3, circ. 8	104b	Dbstr. 1,3, circ. 6
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	11 m²	Superf. calef.	8,9 m²
Longitud tubos	92,3 m	Longitud tubos	90,8 m
Caudal	1,11 l/min	Caudal	1,1 l/min

105 — 20° — Aula — 49,9 m²

105a	Dbstr. 1,4, circ. 1	105c	Dbstr. 1,4, circ. 3
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	14,8 m²	Superf. calef.	12 m²
Longitud tubos	94,6 m	Longitud tubos	98,1 m
Caudal	1,15 l/min	Caudal	1,21 l/min

105d	Dbstr. 1,4, circ. 4	105b	Dbstr. 1,4, circ. 2
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	12,3 m²	Superf. calef.	10,8 m²
Longitud tubos	94 m	Longitud tubos	96,5 m
Caudal	1,15 l/min	Caudal	1,19 l/min

106 — 20° — Aula — 50 m²

106a	Dbstr. 1,4, circ. 5	106c	Dbstr. 1,4, circ. 7
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	15 m²	Superf. calef.	11,6 m²
Longitud tubos	110,3 m	Longitud tubos	110,3 m
Caudal	1,31 l/min	Caudal	1,33 l/min

106d	Dbstr. 1,4, circ. 8	106b	Dbstr. 1,4, circ. 6
	Paso15		Paso15
Aula		Aula	
Zona	zh	Zona	zh
Superf. calef.	12,7 m²	Superf. calef.	10,7 m²
Longitud tubos	110,5 m	Longitud tubos	110 m
Caudal	1,33 l/min	Caudal	1,33 l/min

121 — 24° — Aseo — 5,5 m²

121	Dbstr. 1,6, circ. 7
	Paso15
Aseo	
Zona	zh
Superf. calef.	5,5 m²
Longitud tubos	88,5 m
Caudal	2,13 l/min

120 — 24° — Aseo — 5,5 m²

120	Dbstr. 1,6, circ. 7
	Paso15
Aseo	
Zona	nZ
Superf. calef.	5,5 m²

123 — 24° — Aseo — 12,9 m²

123a	Dbstr. 1,4, circ. 11
	Paso15
Aseo	
Zona	zh
Superf. calef.	6,7 m²
Longitud tubos	115,4 m
Caudal	2,68 l/min

123b	Dbstr. 1,4, circ. 11
	Paso15
Aseo	
Zona	nZ
Superf. calef.	6,1 m²

124 — 24° — Aseo — 13,1 m²

124a	Dbstr. 1,4, circ. 12
	Paso15
Aseo	
Zona	zh
Superf. calef.	6,8 m²
Longitud tubos	121,1 m
Caudal	2,76 l/min

124b	Dbstr. 1,4, circ. 12
	Paso15
Aseo	
Zona	nZ
Superf. calef.	6,4 m²

117 — 20° — Desempeño — 31,9 m²

117a	Dbstr. 1,5, circ. 1
	Paso15
Desempeño	
Zona	zh
Superf. calef.	5,4 m²
Longitud tubos	61,5 m
Caudal	1,46 l/min

122 — 18° — Almacén — 49,8 m²

122b	Dbstr. 1,6, circ. 9
	Paso15
Almacén	
Zona	zh
Superf. calef.	10,4 m²
Longitud tubos	108,7 m
Caudal	0,99 l/min

122c	Dbstr. 1,6, circ. 10
	Paso15
Almacén	
Zona	zh
Superf. calef.	11,6 m²
Longitud tubos	108,1 m
Caudal	0,96 l/min

122d	Dbstr. 1,6, circ. 11
	Paso15
Almacén	
Zona	zh
Superf. calef.	12,9 m²
Longitud tubos	106,7 m
Caudal	0,93 l/min

122a	Dbstr. 1,6, circ. 8
	Paso15
Almacén	
Zona	zh
Superf. calef.	15 m²
Longitud tubos	104,3 m
Caudal	0,87 l/min

JUNTA DE DILATACIÓN



La junta de dilatación con las características descritas en el gráfico deben colocarse en los pasos de puerta elinternos y transversalmente a los locales con superficie irregular y/o superior a 40 m² o tambi én aquellos que tengan un lado superior a 8 m de longitud. (NF EN 1264-4)

PONER LA TUBERIA

PASO MÚLTIPLOS DE 7,5 CM



zh - zona de habitabilidad
szm - zona marginal separada
pzm - zona marginal fntegrada preconectada
czm - zona marginal fntegrada compactada
nZ - zona fntegrada postconectada

JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION. DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES". **Nº EXPTE. A2016/001850**
CALLE REMESÓN S/N | 24195- VILLABISPO DE LAS REGUERAS | VILLAQUILAMBRE | LEÓN

INSTALACION SUELO RADIANTE - DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA

ESCALA: 1/ 150

INGENIERA INDUSTRIAL: MARIA ROBLES URDIALES
Amas4arquitectura | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tlfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

Febrero 2017

IC5