



LEYENDA

Impulsión	
Retorno	
Junta de dilatación	

JUNTA DE DILATACIÓN

Aislante de un canto para hacer el cambio de grosor del suelo.
Anexo de cabecera de pared sobre la plancha.

Cabecera de pared
Junta de dilatación
Banda perimetral
Junta elástica
Tubo de polietileno
Aislamiento
Solera
Pavimento
Mortero de nivelación
Junta elástica
Banda perimetral
Tubo de polietileno
Aislamiento
Solera

La junta de dilatación con las características descritas en el gráfico deben colocarse en los pasos de puerta cerámicos y pavimentos en la salidas con superficie irregular. Y/o superior a 40 m² o lineal. de anuales que tengan un lado superior a 8 m de longitud. (NF EN 1264-4)

ARMARIO EMPOTRADO

P = profundidad armario → tipo COM = 110 mm tipo SOM = 80 mm

Modelo	B1	B2	H1	H2	H3	L1
MAL 1	556 mm	636 mm	690 mm	612 mm	524/634 mm	460 mm
MAL 2	636 mm	716 mm	690 mm	612 mm	524/634 mm	540 mm
MAL 3	716 mm	796 mm	690 mm	612 mm	524/634 mm	620 mm
MAL 4	936 mm	816 mm	690 mm	612 mm	524/634 mm	640 mm
MAL 5	1136 mm	1016 mm	690 mm	612 mm	524/634 mm	1540 mm
MAL 6	1240 mm	1136 mm	690 mm	612 mm	524/634 mm	1100 mm
MAL 7	1456 mm	1356 mm	690 mm	612 mm	524/634 mm	1300 mm
MAL 8	1756 mm	1656 mm	690 mm	612 mm	524/634 mm	1572 mm

COLECTOR

Nº circuitos / longitud total:

2 circuitos L. 160 mm
4 circuitos L. 210 mm
5 circuitos L. 310 mm
6 circuitos L. 360 mm
7 circuitos L. 410 mm
8 circuitos L. 460 mm
9 circuitos L. 510 mm
10 circuitos L. 560 mm
11 circuitos L. 610 mm
12 circuitos L. 660 mm
13 circuitos L. 710 mm

zh = altura de nivelación del zócalo
zm = zona marginal separada
zpm = zona marginal fotografía preconectada
czm = zona marginal fotografía compactada
nZ = zona fotografía posconectada

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES". Nº EXPTE. A2016/001850
CALLE REMESÓN S/N | 24195- VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | VILLAQUILAMBRE | LEÓN
INSTALACIÓN VENTILACIÓN - DISTRIBUCIÓN PLANTA ALTA
ESCALA: 1/ 150
INGENIERA INDUSTRIAL: MARÍA ROBLES URDIALES
Arnasa4arquitectura | Plaza de Pontevinte 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tlfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com
Febrero 2017