

LEYENDA SI DETECCION Y EXTINCION Y SU SEÑALIZACION

TODOS LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN QUE LO REQUIERAN TENDRÁN SU CORRESPONDIENTE SEÑALITICA SEGÚN MANDA EL CTE DB-SI

- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA
- EXTINTOR EFICACIA 21A-144B-C DE 6 KG
- EXTINTORES DE CO2 APTOS PARA FUEGOS DE TIPO A-B-C
- PULSADOR DE ALARMA
- SIRENA
- SIRENA EXTERIOR
- DETECTOR OPTICO ANALOGICO
- DETECTOR OPTICO ANALOGICO EN FALSO TECHO
- C.I. CENTRALITA DE INCENDIOS
- RED DE INCENDIOS

LEYENDA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

E1	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA 200 lm izar n30
E2	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA 200 lm izar n30 (evc)
E3	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA 140 lm lens n30 a (esp,aex,inox)
E5	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA 100 lm hydra ld n2 + kes hydra
E6	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA 250 lm hydra ld n6 + kes hydra
E8	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA 100 lm hydra ld n2 + ketd hydra
E9	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA 100 lm hydra ld n2
E10	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA 250 lm hydra ld n6

SECTORES DE INCENDIO

RESUMEN DE SUPERFICIES DE SECTORES DE INCENDIOS

SECTOR 1

SECTOR 1	289,33 + 719,70 + 256,56 =	**1.265,59 m²**
ESCALERAS PROTEGIDAS	27,25 + 22,04 x 2 =	**71,33 m²**
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL	147,58 m² + 8,65 m² =	**156,23m²**

TOTAL SECTOR 1 1.265,59 + 227,56 = 1.493,15 m²

SECTOR 2

SECTOR 2	1.211,05 + 1.223,63 =	**2.434,68 m²**
ESCALERAS PROTEGIDAS	23,87 x 2 =	**47,74 m²**
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL	187,65 m² + 179,83 m² =	**367,48 m²**

TOTAL SECTOR 2 2.472,50 + 415,22 = 2.849,90 m²

SECTOR 3

SECTOR 3		**1314,30 m²**
ESCALERAS PROTEGIDAS		**23,87 m²**
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL		**82,45m²**

TOTAL SECTOR 3 1314,30 + 106,32 = 1.420,62 m²

ESQUIEMAS DE SECTORES DE INCENDIO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN D. G. DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA

SUPERVISADO

SUPERVISADO-SERVICIO DE CONSTRUCCIONES.CONSEJERÍA EDUCACIÓN JCYL Fecha supervisión 17/12/2021

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

PROMOTOR : JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SITUACIÓN : AVDA. VIA ROMA S/N Y C/ TERMINILLO 16. PARCELA "CASA DE GUARDAS"

UTE. LUIS FERREIRA VILLAR - CARLOS FERREIRA BORREGO

ARQUITECTOS: D. LUIS FERREIRA VILLAR, D. CARLOS FERREIRA BORREGO

INGENIERO T. : D. VICTOR ZATO NUÑO BEATO

PCI1

INST. PROTECCION CONTRA INCENDIOS PLANTA NIVEL +9.90 | **E:1:150** | **MAY21**

C/ CORREHUELA 20-26 3ºA. 37001 SALAMANCA TFNO +34 923 264 932. WWW.FERREIRAARQUITECTOS.COM