Planta Baja

proyecto de ejecución /

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL PLAN PARCIAL "COVARESA"/VALLADOLID

cumplimiento CTE-DB-SI /
ocupación y evacuación / planta baja

N4

Junta de Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo

AUGUSTO BUENO MESTRE
ARQUITECTO DIRECTOR

junio 2009

e: 1/100

INSTALACIONES DE PROTECCION

- Luminaria Reconido de Evacuación
- Pulsador de Alarma
- Boca de Incendio Equipada
- Depósito Contra Incendios
- Ocupación asignada o recinto
- Ocupación asignada o salida de planta
- Delimitación del sector de incendio
- Delimitación de locales de riesgo
- Recorrido máximo a salida de planta (m) o de edificio (m)
- Luminaria de Emergencia
- Espacio Exterior Seguro
- Vestíbulo de independencia
- Acceso Servicios de Emergencia
- Boca de Incendio Equipada (BIE) Ø 25mm con dejamiento exterior
- Extintor polvo polivalente. Clasificación mínima 13A-89B (6kg)
- Extintor CO2. clasificación mínima 34B (5kg)
- Hidrante Ø 100mm
- Armario empotrado portal exterior
- Sistema extinción cocina